

Anforderungen	DIN 18025-1 Wohnungen für Rollstuhlnutzer	DIN 18025-2 Barrierefreie Wohnungen	DIN 18040-2 barrierefrei nutzbare Wohnungen	DIN 18040-2 barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl (R) nutzbare Wohnung
Badtüren – Breite Drehflügeltür	≥ 90 cm Nach außen öffnend Bewegungsfläche davor 150 x 150 cm, dahinter 120 x 150 cm	≥ 80 cm Nach außen öffnend	≥ 80 cm Nach außen öffnend Bewegungsfläche davor 150 x 150 cm, dahinter 120 x 150 cm	≥ 90 cm Nach außen öffnend Bewegungsfläche davor 150 x 150 cm, dahinter 120 x 150 cm
Schiebetüren	Bewegungsfläche davor und dahinter 120 x 190 cm			Bewegungsfläche Tiefe 120 cm, Breite Öffnung zzgl. 2 x 0,50 cm
Untere Schwellen Türanschläge	Grundsätzlich zu vermeiden, sind sie nicht vermeidbar ≤ 2 cm Höhe	Grundsätzlich zu vermeiden, sind sie nicht vermeidbar ≤ 2 cm Höhe	Nicht zulässig, sind sie technisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein	Nicht zulässig, sind sie technisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein
Bewegungsflächen im Bad inkl. Duschbereich, vor WC , Waschtisch, Badewanne	≥ 150 x 150 cm	≥ 120 x 120 cm	≥ 120 x 120 cm	≥ 150 x 150 cm
Abstände	Nach DIN 18022*	Nach DIN 18022*	≥ 20 cm	≥ 20 cm
Neben WC	Einseitig ≥ 95 cm Andere Seite ≥ 30 cm		≥ 20 cm	Einseitig ≥ 90 cm Andere Seite ≥ 30 cm
WC Vorderkante bis Wand	≥ 70 cm			≥ 70 cm
Griffe	Wände und Decken zur bedarfs- gerechten Befestigung von Halte-, Stütz- und Hebevorrichtungen tragfähig ausbilden		Nachrüstbarkeit von Stütz und Haltegriffen neben WC, im Bereich der Dusche und Badewanne	Nachrüstbarkeit von Stütz- und Haltegriffen neben WC, im Bereich der Dusche und Badewanne
Armaturen	Als Einhebel-Mischbatterien mit Temperaturbegrenzern und schwenkbarem Auslauf vorzusehen		Einhebel- oder berührungslose Armatur mit Temperaturbegrenzung Wassertemperatur ≤ 45°C	Einhebel- oder berührungslose Armatur mit Temperaturbegrenzung Wassertemperatur ≤ 45°C
WC	Sitzhöhe 48 cm Höhenanpassung nach Bedarf			Sitzhöhe 46-48 cm, Rückenlehne max. 55 cm hinter Vorderkante, Stützklappgriffe 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinaus- ragend, Abstand dazwischen 65 cm bis 70 cm, Oberkante über der Sitz- höhe 28 cm
Waschtisch	Flach und unterfahrbar Höhenanpassung möglich	Beinfreiraum	Beinfreiraum im Sitzen nutzbar	Beinfreiraum im Sitzen nutzbar Höhe max. 80 cm,
Spiegel			Bei Bedarf: Spiegel ≥ 100 cm, unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet	Spiegel ≥ 100 cm, unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet
Dusche	Duschplatz mit Rollstuhl befahrbar	Duschplatz stufenlos begebar	Niveaugleiche Gestaltung max. 2% Gefälle	Niveaugleiche Gestaltung max. 2% Gefälle
Badewanne im Bereich der Dusche	Nachträgliches Aufstellen einer Badewanne muss möglich sein	Nachträgliches Aufstellen einer Badewanne sollte möglich sein	Nachträgliches Aufstellen einer Badewanne sollte möglich sein	Nachträgliches Aufstellen einer Badewanne muss möglich sein
Bedieneinrichtungen wie Schalter, Steckdosen, Taster, Sanitärarmaturen, Toilettenspüler	Bedienhöhe 85 cm über OFF	Bedienhöhe 85 cm über OFF	Achsmaß von Greif- und Bedienhöhen 85 cm über OFF, bei mehreren Bedienelementen übereinander, dann im Greifbereich von 85 und 105 cm	Achsmaß von Greif- und Bedienhöhen 85 cm über OFF, bei mehreren Bedienelementen übereinander, dann im Greifbereich von 85 und 105 cm

*Die DIN 18022 Küchen, Bäder und WCs im Wohnungsbau, Planungsgrundlagen wurde 2007 zurückgezogen.